



# 产品认证证书

证书编号：CQC2014010307688994

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器  
CDM3-100C, CDM3-100S, CDM3-100V; 详见参数附件

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2024年01月07日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：陆楠

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070  
<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2014010307688994

纸 号:

CDM3-100C,CDM3-100S,CDM3-100V

Uimp:8kV;

Ui:800V;

Ue:AC400V/415V;

In:10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A;

过电流脱扣器类型:热磁式,单磁式;

C 型:Ics:18kA;Icu:25kA;

S 型:Ics:21kA;Icu:35kA;

V 型:Ics:26kA;Icu:35kA;

使用类别:A 类;

脱扣级别:10A;

3P(适用于隔离用),4P(A:三个保护极,带不可开闭中性线,不适用于隔离用,B:三个保护极,N极可开闭,适用于隔离用);

50/60Hz;

配用的辅助触头:

1NO1NC,2NO2NC;

Ith:3A;

Ue/Ie:AC-15: AC400V/1.5A;DC-13:DC220V/0.15A

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附录

第 2 页 共 2 页

证书编号：CQC2014010307688994

纸号：

型号的解释：

CD	M	3	-100	□	/	□	□	□	□	□	□	□	□	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	

(1) 企业专用代号(德力西)

(2) 塑料外壳式断路器

(3) 设计序号

(4) 壳架等级额定电流

(5) 分断能力级别：C、S、V

(6) 极数：3—3P,4—4P

(7) 脱扣方式：2—单磁脱扣；3—热磁脱扣

(8) 产品附件：00—无附件；08—报警(SD)；10—分励(MX)；18—分励+报警(MX+SD)；20—辅助(O)；28—辅助+报警(O+SD)；30—欠压(MN)；38—欠压+报警(MN+SD)；40—分励+辅助(MX+O)；48—分励+辅助+报警(MX+O+SD)；50—分励+欠压(MX+MN)；60—辅助+辅助(O+O)；68—辅助+辅助+报警(O+O+SD)；70—欠压+辅助(MN+O)；78—欠压+辅助+报警(MN+O+SD)

(9) 保护类型：无代号—配电保护；2—电动机保护

(10) A-三个保护极带不可开闭中性线；B-三个保护极，N极可开闭

(11) 操作方式：无代号—手柄操作；Z—转动手操；P—电操机构

(12) 安装方式：无代号—固定板前；R—固定板后；F—插入板前；P—插入板后

(13) 供货方式：无代号—非电商；TM: 电商专供

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

## 中国质量认证中心

中国 . 北京 . 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>