



产品认证证书

证书编号：CQC2014010307689155

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM3-630S、CDM3-630F、CDM3-630L、CDM3-630N、CDM3-630M、CDM3-630H、CDM3-630R；
详见参数附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2024年01月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC2014010307689155

纸 号:

CDM3-630S、CDM3-630F、CDM3-630L、CDM3-630N、CDM3-630M、CDM3-630H、CDM3-630R;

Ue: AC400V/415V (S 型、F 型、L 型、N 型、M 型、H 型、R 型)、

AC690V (F 型、L 型、N 型);

In: 400A、500A、630A;

Ui: 800V; Uimp: 8kV;

过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式;

S 型: Ics: 21kA; Icu: 35kA;

F 型: Ics: 30kA; Icu: 50kA (AC400V/415V); Ics: 10kA; Icu: 10kA (AC690V);

L 型: Ics: 50kA; Icu: 50kA (AC400V/415V); Ics: 10kA; Icu: 10kA (AC690V);

N 型: Ics: 42kA; Icu: 70kA (AC400V/415V); Ics: 10kA; Icu: 10kA (AC690V);

M 型: Ics: 50kA; Icu: 70kA;

H 型: Ics: 51kA; Icu: 85kA;

R 型: Ics: 75kA; Icu: 100kA;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号: CQC2014010307689155

纸 号:

使用类别: A 类; 脱扣级别: 10;

极数: 3P (适用于隔离用)、4P (A: 三个保护极, 带不可开闭中性线, 不适用于隔离用、
B: 三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用);

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头: 1N01NC, 2N02NC; I_{th}: 3A;

AC-15: U_e/I_e: AC400V/1.5A;

DC-13: U_e/I_e: DC220V/0.15A.

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号: CQC2014010307689155

纸 号:

型号的解释:

- | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| CD | M | 3 | -630 | □ | / | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
- (1) 企业专用代号 (德力西)
 - (2) 塑料外壳式断路器
 - (3) 设计序号
 - (4) 壳架等级额定电流
 - (5) 分断能力级别: S、F、L、N、M、H、R
 - (6) 极数: 3—3P, 4—4P
 - (7) 脱扣方式: 2—单磁脱扣; 3—热磁脱扣
 - (8) 产品附件: 00—无附件; 08—报警(SD); 10—分励(MX); 18—分励+报警(MX+SD); 20—辅助(OFF); 28—辅助+报警(OFF+SD); 30—欠压(MN); 38—欠压+报警(MN+SD); 40—分励+辅助(MX+OFF); 48—分励+辅助+报警(MX+OFF+SD); 50—分励+欠压(MX+MN); 60—辅助+辅助(OFF+OFF); 68—辅助+辅助+报警(OFF+OFF+SD); 70—欠压+辅助(MN+OFF); 78—欠压+辅助+报警(MN+OFF+SD)
 - (9) 保护类型: 无代号—配电保护; 2—电动机保护
 - (10) A-三个保护极带不可开闭中性线; B-三个保护极, N极可开闭
 - (11) 操作方式: 无代号—手柄操作; Z—转动手操; P—电操机构
 - (12) 安装方式: 无代号—固定板前; R—固定板后; F—插入板前; P—插入板后
 - (13) 供货方式: 无代号—非电商; TM: 电商专供

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心