



# 产品认证证书

证书编号：CQC2019010307248852

## 申请人名称及地址

芜湖施耐德配电电器制造有限公司  
安徽省芜湖市芜湖县安徽新芜经济开发区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器  
CDM3E-800M、CDM3E-800H、CDM3E-800R;详见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2022年09月25日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

陆楠

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2019010307248852

纸 号:

CDM3E-800M、CDM3E-800H、CDM3E-800R Ue: AC400V/415V(M型、H型、R型)、AC690V(H型、R型); Ui: 1000V; In: 800A(350A、400A、450A、500A、560A、630A、700A、800A可调); Uimp: 12kV; 过电流脱扣器类型: 电子式; M型: Ics: 50kA; Icu: 50kA; H型: Ics: 65kA; Icu: 85kA(AC400V/415V); Ics: 20kA; Icu: 30kA(AC690V); R型: Ics: 75kA; Icu: 100kA(AC400V/415V); Ics: 20kA; Icu: 30kA(AC690V); Icw: 10kA/1s; 使用类别: B类; 极数: 3P(适用于隔离用)、3P+N(四个保护极,带不可开断中性线,不适用于隔离用)、4P(适用于隔离用); 50/60Hz; 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器: MN-400/630, Us: AC230V/240V, AC400V/415V; 电动机操作机构: CD2-800(E), Us: DC24V, DC110V, DC220V, AC230V, AC400V

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>