



产品认证证书

证书编号：CQC2014010307744218

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器
CDM3L-250C, CDM3L-250S, CDM3L-250F; 详见参数附件

产品标准和技术要求


GB/T14048. 2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2024年05月21日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任： 

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC2014010307744218

纸 号:

CDM3L-250C, CDM3L-250S, CDM3L-250F;

U_{imp} :8kV; U_i :800V; U_e :AC400V/415V;

I_n :100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

C 型: I_{cs} :12kA, I_{cu} :20kA;

S 型: I_{cs} :21kA, I_{cu} :35kA;

F 型: I_{cs} :30kA, I_{cu} :50kA;

$I_{\Delta n}$:30mA (仅非延时型有)/100mA/300mA/500mA 任选三档分级调节;

额定剩余动作类型:AC 型、A 型;

漏电脱扣器类型:电子式; $I_{\Delta m}$:25% I_{cu} ;

使用类别:A;

极数:3P(适用于隔离用)、4P(A:三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用; B:三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用);

配用的辅助触头:

1N01NC、2N02NC; I_{th} :3A;

AC-15: 400V/1.5A; DC-13:220V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件:

漏电报警模块 RA; 1N01NC; I_{th} :8A; AC-14:250V/5A; DC-13:30V/5A; U_s :AC400V;

注:此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号: CQC2014010307744218

纸 号:

电动操作机构 Us: AC230V、AC400V、DC24V、DC110V、DC220V.

型号的解释:

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆 楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

