



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC2014010307744219

纸 号:

CDM3L-400F, CDM3L-400N;

Uimp:8kV; Ui:800V; Ue: AC400V/415V;

In:200A, 225A, 250A, 315A, 350A, 400A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

F 型: Ics:30kA, Icu:50kA;

N 型: Ics:42kA, Icu:70kA;

I Δ n:100mA/300mA/500mA/1000 mA 任选三档可调/AC 型;

漏电脱扣器类型: 电子式; I Δ m:25% Icu;

使用类别:A 类;

极数: 3P(适用于隔离用)、4P(A: 三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用; B: 三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用);

配用的辅助触头: 1N01NC, 2N02NC; Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件:

漏电报警模块: RA, 1N01NC Ith: 8A, AC-14、250V/5A, DC-13: 30V/5A; Us: AC400V;

电动操作机构 Us: AC230V、AC400V、DC24V、DC110V、DC220V.

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号: CQC2014010307744219

纸 号:

型号的解释:

CD	M	3	L	-	400	<input type="checkbox"/>	/	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号: CQC2014010307744219

纸 号:

- (1) 企业专用代号(德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 带剩余电流保护
- (5) 壳架等级额定电流(A)
- (6) 分断能力级别: F 型,N 型
- (7) 极数: 3—3P, 4—4P
- (8) 脱扣方式: 2—单磁脱扣; 3—热磁脱扣
- (9) 产品附件: 00: 无附件; 08—报警(SD); 10—分励(MX); 20—辅助(OF); 28—辅助+报警(OF+SD); 40—分励+辅助(MX+OF); 60—辅助+辅助(OF+OF);
- (10) 保护类型: 无代号:配电保护; 2: 电动机
- (11) A: 4P(三个保护极, N 线常通)、B:4P(三个保护极, N 极可开闭);
- (12) 操作方式: 无代号—手柄操作; Z—转动手操; P-电操机构
- (13) 漏电报警模块: 无代号: 无此模块;l: 漏电报警动作模块;U: 漏电报警不动作模块
- (14) 剩余电流: A: 30/100/300mA;B: 100/300/500mA;C: 100/300/1000mA(AC 型)
D: 100/500/1000mA
- (15)安装方式: 无代号:固定板前; R:固定板后; F:插入板前; P:插入板后
- (16)延时时间: 0: 非延时型;1: 0.1/0.2/0.3s;2: 0.4/0.5/1s;
3: 非延时、0.1s、0.2s、0.3s、0.4s、0.5s、1s 任意 3 档组合(除代号 1、2 组合外)
- (17)供货方式: 无代号:非电商;TM:电商专供

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>