





# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2019010307184318

纸 号:

CDM3LT-250C、CDM3LT-250S;  $U_{imp}$ :8kV;  $U_i$ :800V;  $U_e$ :AC400V/415V;  
 $I_n$ :100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 过电流脱扣器类型:热磁  
式、单磁式; CDM3LT-250C:  $I_{cs}$ :12kA,  $I_{cu}$ :20kA; CDM3LT-250S:  $I_{cs}$ :21 kA,  $I_{cu}$ :35kA;  
 $I_{\Delta n}$ :30mA(仅非延时型有)/100mA/300mA/500mA 任选一档或三档分级调节; 额定剩余动  
作类型 AC 型; 漏电脱扣器类型:电子式;  $I_{\Delta m}$ :8.75kA;  
使用类别:A; 极数:4P(A:三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用; B:三个保护极, N 极  
可开闭, 适用于隔离用);  
配用的辅助(报警)触头: 1N01NC、2N02NC;  $I_{th}$ :3A; AC-15:400V/1.5A;  
DC-13:220V/0.15A;  
符合附录 N 的电子附件:  
电动操作机构  $U_s$ : DC24V, DC110V/DC220V/AC230V, AC400V;  
欠压脱扣器:  $U_s$ :AC230V、AC400V

型号解释:

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

