



# 产品认证证书

证书编号：CQC2019010307184452

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM3T-100S Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V/415V; In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A;  
Icu: 25kA、Ics: 15kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式; 使用类别: A类; 极数: 3P(三个保护极,  
适用于隔离用); 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A、DC-13: Ue/Ie:  
DC220V/0.15A; 频率适用于: 50Hz/60Hz; 带电子电路附件: 欠压: MN-63/100/125(小), Us:  
AC230V-AC240V、AC400V-AC415V; 电动操作机构: CD2-63/100/125(小), Us: DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、  
AC400V

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年07月10日 有效期至: 2024年05月15日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: \_\_\_\_\_

陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>