



产品认证证书

证书编号：CQC2019010307184976

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM3T-125S、CDM3T-125L Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V/415V; In: 40A、50A、63A、80A、100A、125A;
CDM3T-125S: Ics: 15kA、Icu: 25kA; CDM3T-125L: Ics: 21kA、Icu: 35kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式、单
磁式; 使用类别: A 类; 极数: 3P (三个保护极, 适用于隔离用); 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC;
Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A; 频率适用于: 50Hz/60Hz; 带电子电路附
件: 欠压: MN-100FN, Us: AC230V-AC240V、AC400V-AC415V; 电动操作机构: CD2-100/125(大), Us: DC24V、
DC110V、DC220V/AC230V、AC400V

产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 07 月 10 日 有效期至: 2024 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>