





# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2019010307184993

纸 号:

CDM3T-400S、CDM3T-400F  $U_i$ : 800V;  $U_{imp}$ : 8kV;  $U_e$ : AC400V/415V;  $I_n$ : 200A、225A、250A、315A、350A、400A; CDM3T-400S:  $I_{cu}$ : 35kA、 $I_{cs}$ : 21kA; CDM3T-400F:  $I_{cu}$ : 50kA、 $I_{cs}$ : 30kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式; 使用类别: A 类; 极数: 3P (三个保护极, 适用于隔离用); 配用的辅助触头: 1N01NC、2N02NC;  $I_{th}$ : 3A; AC-15:  $U_e/I_e$ : AC400V/1.5A、DC-13:  $U_e/I_e$ : DC220V/0.15A; 频率适用于: 50Hz/60Hz; 带电子电路附件: 欠压: MN-400/630,  $U_s$ : AC230V-AC240V、AC400V~AC415V; 电动操作机构: CD1-400/630、CD2-400/630,  $U_s$ : DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、AC400V;  
型号解释:

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2019010307184993

纸 号:

$\frac{CD}{(1)}$	$\frac{M}{(2)}$	$\frac{3}{(3)}$	$\frac{T}{(4)}$	$\frac{-400}{(5)}$	$\frac{\square}{(6)}$	$\frac{/}{(7)}$	$\frac{\square}{(8)}$	$\frac{\square}{(9)}$	$\frac{\square}{(10)}$	$\frac{\square}{(11)}$	$\frac{\square}{(12)}$
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

- (1) 企业专用代号 (德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 透明盖
- (5) 壳架等级额定电流
- (6) 分断能力级别: S、F
- (7) 极数: 3-3P
- (8) 脱扣方式: 2-单磁脱扣; 3-热磁脱扣
- (9) 产品附件: 00-无附件;08-报警(SD);10-分励(MX );18-分励+报警(MX+SD);20-辅助(OF );28-辅助+报警(OF+SD);30-欠压(MN);38-欠压+报警(MN+SD);40-分励+辅助(MX+OF);48-分励+辅助+报警 (MX+OF+SD);50-分励+欠压(MX+MN);60-辅助+辅助(OF+OF);68-辅助+辅助+报警(OF+OF+SD );70-欠压+辅助(MN+OF );78-欠压+辅助+报警(MN+OF+SD);80-辅助+辅助+分励(OF+OF+MX);90-辅助+辅助+欠压(OF+OF+MN)
- (10) 保护类型: 无代号-配电保护; 2-电动机起动保护
- (11) 操作方式: 无代号-手柄操作; Z-转动手操; P-电操机构
- (12) 安装方式: 无代号:固定板前;

注: MX 为分励; MN 为欠压; OF 为辅助; SD 为报警

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>