



产品认证证书

证书编号：CQC2019010307184994

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器
CDM3T-630S、CDM3T-630F；详细参数及型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 07 月 10 日 有效期至：2024 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：CQC2019010307184994

纸 号：

CDM3T-630S、CDM3T-630F U_i : 800V; U_{imp} : 8kV; U_e : AC400V/415V; I_n : 400A、500A、630A; CDM3T-630S: I_{cu} : 35kA、 I_{cs} : 21kA; CDM3T-630F: I_{cu} : 50kA、 I_{cs} : 30kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式; 使用类别: A 类; 极数: 3P (三个保护极, 适用于隔离用); 配用的辅助触头: 1N01NC、2N02NC; I_{th} : 3A; AC-15: U_e/I_e : AC400V/1.5A、DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.15A; 频率适用于: 50Hz/60Hz; 带电子电路附件: 欠压: MN-400/630, U_s : AC230V-AC240V、AC400V~AC415V; 电动操作机构: CD1-400/630、CD2-400/630, U_s : DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、AC400V;

型号解释:

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2019010307184994

纸 号:

<u>CD</u>	<u>M</u>	<u>3</u>	<u>T</u>	-	<u>630</u>	<u>□</u>	/	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

- (1) 企业专用代号(德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 透明盖
- (5) 壳架等级额定电流
- (6) 分断能力级别: S、F
- (7) 极数: 3-3P
- (8) 脱扣方式: 2-单磁脱扣; 3-热磁脱扣
- (9) 产品附件: 00-无附件;08-报警(SD);10-分励(MX);18-分励+报警(MX+SD);20-辅助(OF);28-辅助+报警(OF+SD);30-欠压(MN);38-欠压+报警(MN+SD);40-分励+辅助(MX+OF);48-分励+辅助+报警 (MX+OF+SD);50-分励+欠压(MX+MN);60-辅助+辅助(OF+OF);68-辅助+辅助+报警(OF+OF+SD);70-欠压+辅助(MN+OF);78-欠压+辅助+报警(MN+OF+SD);80-辅助+辅助+分励(OF+OF+MX);90-辅助+辅助+欠压(OF+OF+MN)
- (10) 保护类型: 无代号-配电保护; 2-电动机起动保护
- (11) 操作方式: 无代号-手柄操作; Z-转动手操; P-电操机构
- (12) 安装方式: 无代号:固定板前;

注: MX 为分励; MN 为欠压; OF 为辅助; SD 为报警

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>