



产品认证证书

证书编号：CQC2017010307007025

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM6Ei-400M, CDM6Ei-400H, CDM6Ei-400R, CDM6Si-400M, CDM6Si-400R; 参数及型号解释详见附件;

产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2022年09月25日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 4 页

证书编号: CQC2017010307007025

纸 号:

CDM6Ei-400M, CDM6Ei-400H, CDM6Ei-400R, CDM6Si-400M, CDM6Si-400R

Ue: AC400V/415V(M 型、H 型、R 型)、AC690V(H 型、R 型);

Ui: 800V;

In: 400A (CDM6Ei-400: 160A、200A、225A、250A、300A、315A、350A、400A 可调;
CDM6Si-400: 250A、315A、350A、400A 可调);

Uimp: 8kV; 过电流脱扣器类型: 电子式;

M 型: Ics: 50kA; Icu: 50kA;

H 型: Ics: 65kA; Icu: 85kA(AC400V/415V); Ics: 15kA; Icu: 20kA(AC690V) ;

R 型: Ics: 75kA; Icu: 100kA(AC400V/415V); Ics: 15kA; Icu: 20kA(AC690V) ;

Icw: 5kA/1s(CDM6Ei-400);

使用类别: A 类(CDM6Si-400)、B 类(CDM6Ei-400);

脱扣级别: 10(CDM6Si-400);

极数: 3P(适用于隔离用)、3P+N(四个保护极,带不可开断中性线,不适用于隔离用)、4P(适

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 4 页

证书编号: CQC2017010307007025

纸 号:

用于隔离用); 50/60Hz;

配用的辅助触头: 1N01NC, 2N02NC; I_{th}: 3A;

AC-15: U_e/I_e: AC400V/1.5A; DC-13: U_e/I_e: DC220V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器: MN-400/630, U_s: AC230V/240V, AC400V/415V; 电动机操作机构: CD2-400/630, U_s: DC24V, DC110V, DC220V, AC230V, AC400V;

型号的解释:

CD M □ — 400 □

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) 企业代号

(2) 塑料外壳式断路器

(3) 设计序号(6Ei、6Si)

(4) 壳架等级额定电流 (A): 400

(5) 短路分断能力的代码: M、H、R

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 3 页 共 4 页

证书编号: CQC2017010307007025

纸 号:

SN 为序列号

SN:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M)

代码位	A	B	C	D	E	F	G	H
解释	型号	壳架电流	分断能力	整定电流	极数	脱扣方式	产品附件	附件电压
描述	M6Ei: CDM6 Ei M6Si: CDM6 Si	400: 400A	M: M 型 H: H 型 R: R 型	160: 160A 200: 200A 225: 225A 250: 250A 300: 300A 315: 315A 350: 350A 400: 400A	3: 3 极 D : 3P+N(四 个 保 护 极, 带 不 可 开 断 中 性 线) C: 4P(四 个 保 护 极, N 极 可 开 闭)	3: 电子式 脱扣	00: 无附件 08: SD 10: MX 18: MX+SD 20: OF 28: OF+SD 30: MN 38: MN+SD 40: MX+OF 48: MX+OF+SD 50: MX+MN 60: OF+OF 68: OF+OF+SD 70: MN+OF 78: MN+OF+SD	无代号:MX/MN AC400V 或无附 件 A : MX/MN AC230V B: MX DC24V C: MX AC230V MN AC230V D: MX AC400V MN AC230V E: MX DC24V MN AC230V F: MX AC230V MN AC400V G: MX AC400V MN AC400V H: MX DC24V MN AC400V I: MX DC110V J: MX DC220V K: MX DC110V MN AC230V L: MX DC110V MN AC400V M: MX DC220V MN AC230V N: MX DC220V MN AC400V

注: MX 为分励; MN 为欠压; OF 为辅助; SD 为报警

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附录

第 4 页 共 4 页

证书编号: CQC2017010307007025

纸号:

代码位	I	J	K	L	M
解释	保护类型	操作方式	通讯及扩展功能	电操及通讯电压	安装方式
描述	无代号: 配电保护 2: 电动机	无代号: 手柄操作 P: 电操机构 Z: 转动手操	无代号: 标配无通讯及扩展功能 S: 通讯型三遥(遥控、遥测、遥信) T: 全通信型四遥(遥控、遥调、遥测、遥信)无功能 N: 过载报警不脱扣/过载报警脱扣	无代号: 通讯: 无 电操: 无 2: 通讯: AC230V 电操: 无 3: 通讯: AC400V 电操: 无 4: 通讯: 无 电操: DC24V 5: 通讯: AC230V 电操: DC24V 6: 通讯: AC400V 电操: DC24V 7: 通讯: 无 电操: AC230V 8: 通讯: AC230V 电操: AC230V 9: 通讯: AC400V 电操: AC230V 0: 通讯: 无 电操: AC400V A: 通讯: AC230V 电操: AC400V B: 通讯: AC400V 电操: AC400V C: 通讯: 无 电操: DC110V D: 通讯: AC230V 电操: DC110V E: 通讯: AC400V 电操: DC110V F: 通讯: 无 电操: DC220V G: 通讯: AC230V 电操: DC220V H: 通讯: AC400V 电操: DC220V	无代号: 固定板后 B: 固定板后 F: 插入板前 R: 插入板后

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>