



产品认证证书

证书编号：CQC2017010307999947

申请人名称及地址

德力西（芜湖）网络科技有限公司
安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区（德力西电气（芜湖）有限公司内）

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司（V025026）
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器
CDM6Ei-1600M；型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2021年12月23日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2017010307999947

纸 号:

CDM6Ei-1600M

Ui: 1000V;

Uimp: 12kV;

Ue: AC400V/415V/690V;

In: 1600A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics(kA): 50kA (AC400V/415V); 35kA (AC690V)

Icu(kA): 50kA (AC 400V/415V); 35kA (AC690V)

Icw(kA/s): 42kA/1s (AC 400V/415V); 35kA (AC690V)

使用类别: B;

极数: 3P, 4P;

带电子电路的附件名称: 分励脱扣器;

带电子电路的附件型号/附件额定电源电压:

MX: DC110V, DC220V, AC220/230V, AC380/400V

带电子电路的附件名称: 欠压脱扣器;

带电子电路的附件型号/附件额定电源电压:

MN: AC220/230V, AC380/400V

额定频率: 50Hz/60Hz

适用于隔离;

配用的辅助触头(本体): 2NO2NC, 4NO4NC; Ui: 380V

Ith: 6A; Ue/Ie: AC-15: AC380V/1A; AC-12: AC250V/6A;

DC-12: DC250V/0.3A

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书


附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：CQC2017010307999947

纸 号：

型号解释



注：1、利用已获证书结果模式中证产品与母证书产品型号对照表

序号	德力西电气有限公司	德力西（芜湖）网络科技有限公司
1	CDM9E-1600N	CDM6Ei-1600M

2、差异说明：/

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>