



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC2018010307103816

纸 号:

CDM6LEV-125L, CDM6LEV-125M

Uimp:8kV;

Ui:800V;

Ue:AC400V/415V;

In:16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

L 型:Ics:25kA;Icu:35kA;

M 型:Ics:30kA;Icu:50kA;

I Δ n:30mA,100mA,300mA 三档可调/A 型,电子式;

I Δ m:25%Icu;

使用类别:A 类;

3P(三个保护极,适用于隔离用),

4P(A:三个保护极,带不可开闭中性线,不适用于隔离;B:三个保护极,N 极可开闭,适用于隔离);

配用的辅助触头:

1NO1NC;2NO2NC;

Ith:3A;

Ue/Ie: AC-15:AC400V/1.5A;DC-13:DC220V/0.15A;

配用的报警模块 RA:

1NO1NC;

Ith:8A;

Ue/Ie:AC-14: AC250V/5A;DC-13:DC30V/5A

注:此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号：CQC2018010307103816

纸 号：

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助+报警	48
报警	08	辅助+辅助	60
分励	10	辅助+辅助+报警	68
分励+报警	18	欠压+辅助	70
辅助	20	欠压+辅助+报警	78
辅助+报警	28	分励+辅助+辅助	80
欠压	30	欠压+辅助+辅助	90
欠压+报警	38	/	/
分励+辅助	40	/	/

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>