





# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC2018010307103815

纸 号:

CDM6LEV-250L, CDM6LEV-250M

U<sub>imp</sub>:8kV;

U<sub>i</sub>:800V;

U<sub>e</sub>:AC400V/415V;

I<sub>n</sub>:100A,125A,140A,160A,180A,200A,225A,250A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

L 型:I<sub>cs</sub>:25kA;I<sub>cu</sub>:35kA;

M 型:I<sub>cs</sub>:30kA;I<sub>cu</sub>:50kA;

I $\Delta$  n:30mA,100mA,300mA 三档可调,电子式;

I $\Delta$  m:25%I<sub>cu</sub>;

使用类别:A 类;

3P(三个保护极,适用于隔离用)

4P(A:三个保护极,带不可开闭中性线,不适用于隔离;B:三个保护极,N 极可开闭,适用于隔离);

配用的辅助触头:

1NO1NC;2NO2NC;

I<sub>th</sub>:3A;

U<sub>e</sub>/I<sub>e</sub>:AC-15: AC400V/1.5A;DC-13:DC220V/0.15A;

配用的报警模块 RA:

1NO1NC;

I<sub>th</sub>:8A;

U<sub>e</sub>/I<sub>e</sub>:AC-14: AC250V/5A;DC-13: DC30V/5A

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号: CQC2018010307103815

纸 号:

型号的解释:

CD M 6L EV- 250 □ / □ □ □ □ □ □ □  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

- (1) 企业专用代号 (德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 系列代号
- (5) 壳架等级额定电流(A)
- (6) 分断能力级别: L: 普通型 M: 较高型
- (7) 极数: 3-3P, 4-4P
- (8) 脱扣方式: 3-热磁脱扣
- (9) 产品附体: 见表 1
- (10) A: 三个保护极, 带不可开断中性线; B: 三个保护极, N 极可开闭
- (11) 保护类型: 无代号-配电保护
- (12) 操作方式: 无代号-手柄操作; Z-转动手操
- (13) 安装方式: 无代号-固定板前

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号：CQC2018010307103815

纸 号：

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助+报警	48
报警	08	辅助+辅助	60
分励	10	辅助+辅助+报警	68
分励+报警	18	欠压+辅助	70
辅助	20	欠压+辅助+报警	78
辅助+报警	28	分励+辅助+辅助	80
欠压	30	欠压+辅助+辅助	90
欠压+报警	38	/	/
分励+辅助	40	/	/

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>