



产品认证证书

证书编号：CQC2018010307123132

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器
CDM6LEV-400L、CDM6LEV-400M；详细参数见附件

产品标准和技术要求


GB/T14048. 2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2023年10月18日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任： 

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2018010307123132

纸 号:

CDM6LEV-400L、CDM6LEV-400M; U_i : 800V; U_e : AC400V/415V; I_n : 200A、225A、250A、315A、350A、400A; U_{imp} : 8kV; 过电流脱扣器类型: 热磁式; CDM6LEV-400L: I_{cs} : 30kA; I_{cu} : 50kA; CDM6LEV-400M: I_{cs} : 42kA; I_{cu} : 70kA; $I_{\Delta n}$: 30mA、100mA、300mA 三档分
级调节/A 型; 漏电脱扣器类型: 电子式; $I_{\Delta m}$: 25% I_{cu} ; 使用类别: A; 极数: 3P (适用于隔离用)、4P (A: 三个保护极, 带不可开闭中性线, 不适用于隔离用; B: 三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用); 配用的辅助触头: 1N01NC、2N02NC; I_{th} : 3A; AC-15: AC400V/1.5A; DC-13: DC220V/0.15A; 带电子电路的附件: 欠压脱扣器 U_s : AC230V、AC400V;

型号解释:

<u>CD</u>	<u>M</u>	<u>6LEV</u>	<u>-400</u>	<u>□</u> /	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>
(1)	(2)	(3)(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) (13)

(1) 企业专用代号 (德力西)
 (2) 塑料外壳式断路器
 (3) 设计序号
 (4) 系列代号
 (5) 壳架等级额定电流
 (6) 分断能力级别: L、M
 (7) 极数: 3—3P, 4—4P
 (8) 脱扣方式: 3—热磁脱扣
 (9) 产品附件(见表 1)
 (10) A:三个保护极, 带不可开闭中性线; B: 三个保护极, N 极可开闭
 (11) 保护类型: 无代号—配电保护
 (12) 操作方式: 无代号—手柄操作; Z—转动手操
 (13) 安装方式: 无代号—固定板前

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>