



产品认证证书

证书编号：CQC2018010307093101

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM6SEV-125L; Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ue: AC400/415V; In: 40A、50A、63A、80A、100A、125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 脱扣级别: 10; 使用类别: A类; lcs: 25kA; lcu: 35kA; 极数: 3P(适用于隔离)、4P(A: 三个保护极, 不适用于隔离; B: 三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离); 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC; lth: 3A; AC-15: Ue/le: 400V/1.5A; DC-13: Ue/le: 220V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 欠电压脱扣器 Us: AC230V、AC400V. 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 07 月 10 日 有效期至: 2023 年 07 月 16 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2018010307093101

纸 号:

型号的解释:

CD M 6S EV - 125 L / □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

- (1) 企业专用代号 (德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 系列代号
- (5) 壳架等级电流(A)
- (6) 分断能力级别: L
- (7) 极数: 3: 3P; 4: 4P
- (8) 脱扣方式: 3: 热磁式脱扣器
- (9) 产品附件: 见表 1
- (10) A: 三个保护极, 带不可开闭中性线; B: 三个保护极, N 极可开闭
- (11) 保护类型: 无代号—配电保护
- (12) 操作方式: 无代号—手柄操作; Z—转动手操
- (13) 安装方式: 无代号—固定板前

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：CQC2018010307093101

纸 号：

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助+报警	48
报警	08	分励+欠压	50
分励	10	辅助+辅助	60
分励+报警	18	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28	欠压+辅助+报警	78
欠压	30	分励+辅助+辅助	80
欠压+报警	38	欠压+辅助+辅助	90
分励+辅助	40	/	/

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>