



产品认证证书

证书编号: CQC2018010307132110

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气(芜湖)有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器
CDM6SPV-250S、CDM6SPV-250F; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求


GB/T14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 07 月 10 日 有效期至: 2023 年 11 月 16 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号：CQC2018010307132110

纸 号：

CDM6SPV-250S、CDM6SPV-250F;

Ui: 1000V; Ue: AC480V/AC500V、AC690V; Uimp: 8kV;

In: 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A;

过电流脱扣器类型：热磁式、电磁式;

Ics: S 型: 40kA (AC480V/AC500V)、15kA (AC690V);

F 型: 40kA (AC480V/AC500V)、15kA (AC690V);

Icu: S 型: 40kA (AC480V/AC500V)、15kA (AC690V);

F 型: 40kA (AC480V/AC500V)、20kA (AC690V);

脱扣级别 (带电动机保护的断路器): 10;

使用类别: A 类;

3P (适用于隔离)、4P(A: 三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离; B: 三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离);

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头:

1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件:

电动操作机构:

Us: DC24V、AC/DC110V、AC230V/DC220V、AC400V;

欠压脱扣器:

Us: AC230V~AC240V, AC400V~AC415V;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号：CQC2018010307132110

纸 号：

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助+报警	48
报警	08	分励+欠压	50
分励	10	辅助+辅助	60
分励+报警	18	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28	欠压+辅助+报警	78
欠压	30	/	/
欠压+报警	38	/	/
分励+辅助	40	/	/

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>