



产品认证证书

证书编号：CQC2018010307132101

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器
CDM6SPV-125S、CDM6SPV-125F；参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2023年11月16日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任： 陆楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC2018010307132101

纸 号:

CDM6SPV-125S、CDM6SPV-125F;

Ui: 1000V; Ue: AC480V/AC500V、AC690V; Uimp: 8kV;

In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A;

过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式;

Ics: S 型: 40kA (AC480V/AC500V)、15kA (AC690V);

F 型: 40kA (AC480V/AC500V)、15kA (AC690V);

Icu: S 型: 40kA (AC480V/AC500V)、15kA (AC690V);

F 型: 40kA (AC480V/AC500V)、20kA (AC690V);

脱扣级别 (带电动机保护的断路器): 10; 使用类别: A 类;

极数: 3P (适用于隔离)、4P(A: 三个保护极, 带不可开闭中性线, 不适用于隔离; B: 三个保护极, N 极可开闭); 适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头:

1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件:

电动操作机构; Us: DC24V、AC/DC110V、AC230V/DC220V、AC400V;

欠压脱扣器; Us: AC230V~AC240V, AC400V~AC415V;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号: CQC2018010307132101

纸 号:

型号的解释:

<u>CD</u>	<u>M</u>	<u>6S</u>	<u>PV</u>	-	<u>125</u>	<u>□</u>	/	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

- (1) 企业专用代号 (德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 系列代号
- (5) 壳架等级电流(A)
- (6) 分断能力级别: S: S型; F: F型
- (7) 极数: 3: 3P; 4: 4P
- (8) 脱扣方式: 2: 单磁脱扣器 ; 3: 热磁式脱扣器
- (9) 产品附件: 见表 1
- (10) A:三个保护极, 带不可开闭中性线; B: 三个保护极, N极可开闭
- (11) 保护类型: 无代号—配电保护; 2—电动机保护
- (12) 操作方式: 无代号—手柄操作; P—电操机构; Z—转动手操
- (13) 安装方式: 无代号—固定板前; B—固定板后; F—插入板前; R—插入板后

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国 . 北京 . 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号：CQC2018010307132101

纸 号：

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助+报警	48
报警	08	分励+欠压	50
分励	10	辅助+辅助	60
分励+报警	18	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28	欠压+辅助+报警	78
欠压	30	/	/
欠压+报警	38	/	/
分励+辅助	40	/	/

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>