



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2018010307132689

纸 号:

CDM6SPV-630F ;

U_i : 1000V ; U_e : AC480/500V、AC690V ; U_{imp} : 8kV ;

I_n : 400A、500A、630A ;

过电流脱扣器类型 : 热磁式、电磁式 ;

I_{cs} : 50kA (AC480/500V)、25kA (AC690V) ;

I_{cu} : 50kA (AC480/500V)、25kA (AC690V) ;

脱扣级别 (带电动机保护的断路器) : 10

使用类别 : A 类 ;

极数 : 3P (适用于隔离) , 4P (A : 三个保护极 , 带不可开闭中性线 , 不适用于隔离 ; B :

三个保护极 , N 极可开闭 , 适用于隔离) ; 适用频率 : 50/60Hz ;

配用的辅助触头 :

1NO1NC , 2NO2NC ; I_{th} : 3A ;

AC-15 : U_e/I_e : AC400V/1.5A ;

DC-13 : U_e/I_e : DC220V/0.15A ;

符合附录 N 的电子附件 :

电动操作机构 ;

U_s : DC24V、AC/DC110V、AC230V/DC220V、AC400V ;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

