



产品认证证书

证书编号：CQC2012010307548406

申请人名称及地址

芜湖施耐德配电电器制造有限公司
安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM9-100C, CDM9-100F, CDM9-100H, CDM9-100N, CDM9-100R; 型号解释详见附件; Ui: 800V; Ue: AC400V/415V(C型, F型, H型, N型, R型), AC690V(N型); In: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 过电流脱扣器类型: 电磁式, 热磁式; AC400V/415V: C型: Ics: 18kA, Icu: 25kA; F型: Ics: 26kA, Icu: 35kA; H型, N型: Ics: 30kA, Icu: 50kA; R型: Ics: 50kA, Icu: 70kA; AC690V: N型: Ics: 10kA, Icu: 20kA; 使用类别: A类; 脱扣级别: 10; 3P(C, F, H, N, R型), 4P(H, N, R型; 3个保护极, N极可开闭); 配用的辅助触头(2NO2NC): Ith: 3A; Ue/Ie: AC-15: AC400V/1.5A; DC-13: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2024年11月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书


附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2012010307548406

纸 号:

型号的解释:



1: C—经济型, F—标准型, H—较高分断型, N—较高分断型热可调。C、F型除标牌不一样以外, 其它完全相同; H、N型和C、F型主要区别在于产品的高度、灭弧室、电磁系统、触头和牵引杆不同, N型热脱扣0.8In, 0.9In, 1.0In可以调节, 盖上有可调旋钮。

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>