

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304002651

德力西电气有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 德力西电气有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 交流接触器  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T 14048.4-2010  
生产企业名称: 德力西电气有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人: 郭建权  
电话: 400-826-8008  
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020.10.27  
自我声明地点: 温州  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304002651

产品系列、型号、规格:

CDC6-185, CDC6-225, CDC6-185N, CDC6-225N;  $U_i$ :1000V;  $U_{imp}$ :8kV;  $I_{th}$ : 275A;  $U_e$ : AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;  
CDC6-185, CDC6-185N;  $U_e$ : AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;  $I_e$ : 185A/185A/118A; CDC6-225, CDC6-225N;  
 $U_e$ : AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;  $I_e$ : 225/225A/137A;  $U_s$ :  
AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V/230V, 240V, 380V/400V, 415V, 440V/50Hz;  
AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 200V, 220V/230V, 240V, 380V/400V, 415V, 440V/50/60Hz; DC24V, 48V, 110V, 220V, AC/DC48-132V,  
50/60Hz; AC/DC100-250V, 50/60Hz; 使用类别: AC-3, AC-4; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 产品本体不带辅助触头, 可挂装  
FD6两极或四极辅助触头组 (2008010305285124)  $I_{th}$ :10A;  $U_i$ :690V;  $U_{imp}$ :6kV; AC-15:  $U_e/I_e$ : AC380V/0.95A; DC-13:  
 $U_e/I_e$ : DC220V/0.15A.

联系人: 郭建权  
电话: 400-826-8008  
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com  
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-10-27  
自我声明地点: 温州  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。