



产品认证证书

证书编号: CQC2014010304689953

申请人名称及地址

德力西电气(芜湖)有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CDC9i-09,CDC9i-09N,CDC9i-12,CDC9i-12N; Ith:20A;Ui:690V;AC-3,AC-4;CDC9i-09:
AC-3:Ue/Ie:220V/9A,380V/400V/9A,660V/690V/6.6A;AC-4:Ue/Ie:380V/400V/3.5A,660/690V/1.5A;CDC9i-09N:AC-4:Ue/Ie:380V/
/400V/3.5A,660V/690V/1.5A;CDC9i-12:AC-3:Ue/Ie:220V/12A,380V/400V/12A,660V/690V/8.9A;AC-4:Ue/Ie:380V/400V/5A,660/
690V/2A;CDC9i-12N:AC-4:Ue/Ie:380V/400V/5A,660V/690V/2A;Us:AC24V,36V,48V,
110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V,440V(包括 50Hz 和 50/60Hz);IP20;3P; 配用的辅助触
头:Ith:10A;1NO+1NC;AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A,AC380V/0.95A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T 14048. 4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求,特发此证。
发证日期:2020年07月09日 有效期至:2025年07月08日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年04月27日

主任: _____

陆楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>