



# 产品认证证书

证书编号：CQC2014010304689980

## 申请人名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

### 交流接触器

CDC9i-18,CDC9i-18N; Ith:32A;Ui:690V;AC-3,AC-4;CDC9i-18:AC-3:Ue/le:220V/18A,  
380V/400V/18A,660V/690V/12A;AC-4:Ue/le:380V/400V/7.7A,660/690V/3.8A;  
CDC9i-18N:AC-4:Ue/le:380V/400V/7.7A,660V/690V/3.8A;Us:AC24V,36V,48V,  
110V,127V,220/230V,240V,380/400V,415V,440V(包括 50Hz 和 50/60Hz);IP20; 极数:3P;配用辅助触  
头:Ith:10A;1NO+1NC;AC-15:Ue/le:AC220V/1.6A,AC380V/ 0.95A;DC-13:Ue/le:DC220V/0.15A

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048. 4-2010

## 认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 07 月 09 日 有效期至：2025 年 07 月 08 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 04 月 27 日

主任：\_\_\_\_\_

陆楠

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>