



产品认证证书

证书编号：CQC2014010304689963

申请人名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司 (V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CDC9i-25, CDC9i-25N, CDC9i-32, CDC9i-32N; Ith: 40A (CDC9i-25, CDC9i-25N), 50A
(CDC9i-32, CDC9i-32N); Ui: 690V; AC-3, AC-4; CDC9i-25: AC-3: Ue/Ie: 220V/25A, 380V/400V/25A, 660V/690V/18A; AC-4: Ue/Ie: 380V/400V/8.5A, 660/690V/4.4A; CDC9i-25N: AC-4: Ue/Ie: 380V/400V/8.5A, 660/690V/4.4A; CDC9i-32: AC-3: Ue/Ie: 220V/32A, 380V/400V/32A, 660V/690V/21A; AC-4: Ue/Ie: 380V/400V/12A, 660/690V/7.5A; CDC9i-32N: AC-4: Ue/Ie: 380V/400V/12A, 660/690V/7.5A; Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V/230V, 240V, 380V/400V, 415V, 440V (包括 50Hz 和 50/60Hz); IP20; 3P; 配用的辅助触头: Ith: 10A; 1NO+1NC; AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.6A, AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月09日 有效期至：2025年07月08日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>