



产品认证证书

证书编号：CQC2014010304689898

申请人名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司 (V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CDC9i-40, CDC9i-40N, CDC9i-50, CDC9i-50N, CDC9i-65, CDC9i-65N;
Ith: 60A (CDC9i-40, CDC9i-40N), 80A (CDC9i-50, CDC9i-50N, CDC9i-65, CDC9i-65N); Ui: 690V; AC-3, AC-4; Ue/Ie: AC-3: CDC9i-40: 220V/40A, 380V/400V/40A, 660V/690V/34A; CDC9i-50: 220V/50A, 380V/400V/50A, 660V/690V/39A; CDC9i-65: 220V/65A, 380V/400V/65A, 660V/690V/42A; AC-4: CDC9i-40, CDC9i-40N: 380V/400V/18.5A, 660V/690V/9A; CDC9i-50, CDC9i-50N: 380V/400V/24A, 660V/690V/12A; CDC9i-65, CDC9i-65N: 380V/400V/28A, 660V/690V/14A; Us: AC 24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V/230V, 240V, 380V/400V, 415V, 440V (包括 50Hz 和 50/60Hz); 3P; IP20; 配用的辅助触头: 1N0, 1NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 220V/1.6A, 380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 07 月 09 日 有效期至：2025 年 07 月 08 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 04 月 27 日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>