

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980304001019

德力西电气有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西电气有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：交流接触器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.4-2010  
生产企业名称：德力西电气有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人：郭建权  
电话：400-826-8008  
电子邮箱：ccc@delixi-electric.com  
指定签字人：

自我声明时间：2020-09-09  
自我声明地点：温州  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001019

产品系列、型号、规格:

CDC9i-40,CDC9i-40N,CDC9i-50,CDC9i-50N,CDC9i-65,CDC9i-65N; Ith:60A(CDC9i-40,CDC9i-40N),80A(CDC9i-50,CDC9i-50N,CDC9i-65,CDC9i-65N);Ui:690V;AC-3,AC-4;Ue/Ie:AC-3:CDC9i-40:220V/40A,380V/400V/40A,660V/690V/34A;CDC9i-50:220V/50A,380V/400V/50A,660V/690V/39A;CDC9i-65:220V/65A,380V/400V/65A,660V/690V/42A;AC-4:CDC9i-40,CDC9i-40N:380V/400V/18.5A,660V/690V/9A;CDC9i-50,CDC9i-50N:380V/400V/24A,660V/690V/12A;CDC9i-65,CDC9i-65N:380V/400V/28A,660V/690V/14A;Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V,440V(包括50Hz和50/60Hz);3P;IP20;配用的辅助触头:1N0,1NC;Ith:10A;AC-15:Ue/Ie:220V/1.6A,380V/0.95A;DC-13:Ue/Ie:220V/0.15A

联系人: 郭建权  
电话: 400-826-8008  
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com  
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-09-09

自我声明地点: 温州

生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。