





# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC20012266015

纸 号:

CDC9i-185, CDC9i-225, CDC9i-185N, CDC9i-225N  
Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ith: 275A;  
Ue: AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;  
CDC9i-185, CDC9i-185N:  
Ue: AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;  
Ie: 185A/185A/118A;  
CDC9i-225, CDC9i-225N:  
Ue: AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;  
Ie: 225A/225A/137A;  
Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V/230V, 240V,  
380V/400V, 415V, 440V/50Hz; AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 200V, 220V/230V, 240V, 380V/400V, 415V,  
440V/50/60Hz; DC24V, 48V, 110V, 220V; AC/DC48-132V, 50/60Hz; AC/DC100-250V, 50/60Hz;  
使用类别: AC-3, AC-4; 极数: 3P;  
配用的辅助触头: 产品本体不带辅助触头, 可挂装 FD6 两极或四极辅助触头组  
(2008010305285124)  
Ith: 10A; Ui: 690V; Uimp: 6kV;  
AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A;  
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书


附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC20012266015

纸 号:

型号的解释:



注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>