



产品认证证书

证书编号：CQC2014010304689899

申请人名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司 (V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CDC9i-265, CDC9i-265N;

Ui:1000V;Uimp:8kV;lth:315A;Ue:AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;Ie:265A(AC220/230V,AC380/400V),170A(AC660/690V);Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V,440V/50/60Hz;DC24V,48V,110V,220V,AC/DC48-132V,50/60Hz;AC/DC100-250V,50/60Hz;使用类别:AC-3,AC-4;极数:3P;配用的辅助触头:挂装 FD6 两极或四极辅助触头组(2008010305285124)lth:10A;Ui:690V;Uimp:6kV;AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A;DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年09月24日 有效期至：2025年03月05日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>