



产品认证证书

证书编号：CQC2014010304689962

申请人名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司 (V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CDC9i-400, CDC9i-400N; Ui:1000V; Uimp:8kV; lth:
450A; Ue/Ie: AC220/230V/400A, AC380/400V/400A, AC660/690V/303A; Us: AC36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 220V/230V, 240V, 380V,
380V/400V, 415V, 440V(50/60Hz); DC110V, 220V; AC/DC48-132V(50/60Hz), AC/DC100-250V(50/60Hz); 使用类别: AC-3, AC-4;
极数: 3P; 配用的辅助触头: 产品本体不带辅助触头, 可挂装 FD6 两极或四极辅助触头组
(2008010305285124) lth: 10A; Ui: 690V; Uimp: 6kV; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T 14048. 4-2010

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年09月24日 有效期至：2025年03月05日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>