

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304002140

德力西电气有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 德力西电气有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 交流接触器
产品系列、型号、规格: CDC9i-500, CDC9i-500N; 详见附件
依据的标准: GB/T 14048.4-2010
生产企业名称: 德力西电气有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人: 郭建权
电话: 400-826-8008
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-10-12

自我声明地点: 温州

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304002140

产品系列、型号、规格(附件):

CDC9i-500, CDC9i-500N

Ui:1000V;Uimp:8kV;lth:630A;

Ue:AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;

Ie:500A (AC220/230V, AC380/400V),

353A (AC660/690V);

Us:AC36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 220V/230V, 240V, 380V, 380V/400V, 415V, 440V/50/60Hz;

DC48V, 110V, 220V, AC/DC48-132V, 50/60Hz; AC/DC100-250V, 50/60Hz;

使用类别:AC-3, AC-4; 极数:3P;


配用的辅助触头:可挂装 FD6 两极或四极辅助触头组(2008010305285124)

Ith:10A;Ui:690V; Uimp:6kV;

AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A.

型号解释:



联系人: 郭建权
电话: 400-826-8008
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人:

自我声明日期: 2020-10-12
自我声明地点: 温州
生产者签章: