



# 产品认证证书

证书编号：CQC2017010301977725

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 产品名称和系列、规格、型号

低压智能电容补偿装置（低压成套无功功率补偿装置）  
CDCE9 In=45.6A~11.4A,Icc=10kA;Ue=400V,Ui=690V;40kvar~10kvar,三相补偿;50Hz;IP20,户内型;控制投切电容器的元件类型:复合开关(单片机 CPU 控制+磁保持继电器)

## 产品标准和技术要求

GB/T 15576-2008

## 认证模式

型式试验+企业质量保证能力和产品一致性检查（初始工厂检查）+  
获证后监督

上述产品符合 CQC11-462176-2018 认证规则的要求，特发此证。  
发证日期：2020 年 10 月 19 日 有效期至：2022 年 02 月 09 日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>