





# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2019010307261145

纸 号:

CDM6i-63H、CDMU-63H

Ue: AC400V/415V;

Ui: 800V;

Uimp: 8kV;

In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;

Ics: 35kA;

Icu: 50kA;

过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式、过载报警不脱扣;

使用类别: A 类;

极数: 3P (三个保护极, 适用于隔离用)、4P (A: 三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用隔离用; B: 三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用);

配用的辅助触头: 1N01NC, 2N02NC;

Ith: 3A; AC-15: Ue: AC400V/ Ie: 1.5A; DC-13: Ue: DC220V/ Ie: 0.15A;

符合附录 N 的电子附件:

电动操作机构; 型号: CD2-100/125 (大);

Us: DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、AC400V;

频率适用于: 50/60Hz

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

