



产品认证证书

证书编号：CQC2019010307262052

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM6i-160L、CDM6i-160M、CDM6i-160S、CDMU-160L、CDMU-160M、CDMU-160S；详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2024年12月23日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任：陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2019010307262052

纸 号:

CDM6i-160L、CDM6i-160M、CDM6i-160S、CDMU-160L、CDMU-160M、CDMU-160S

Ue: AC400V/415V(L、M、S)、AC690V(L、M);

Ui: 800V;

Uimp: 8kV;

In: 100A、125A、140A、160A;

L 型: Icu: 35kA、Ics: 25kA(AC400V/415V); Icu: 8kA、Ics: 4kA(AC690V);

M 型: Icu: 50kA、Ics: 35kA(AC400V/415V); Icu: 8kA、Ics: 8kA(AC690V);

S 型: Icu: 70kA、Ics: 50kA(AC400V/415V);

过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式、过载报警不脱扣(仅 M、S 型);

使用类别: A 类; 极数: 3P(三个保护极, 适用于隔离用)、4P(A: 三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用隔离用; B: 三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用);

配用的辅助触头: 1N01NC, 2N02NC;

Ith: 3A;

AC-15: Ue: AC400V/ Ie: 1.5A;

DC-13: Ue: DC220V/ Ie: 0.15A;

符合附录 N 的电子附件:

电动操作机构;

型号: CD2-160/250;

Us: DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、AC400V;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：CQC2019010307262052

纸 号：

频率适用于：50/60Hz

CD	M	6i-	160	□	/	□	□	□	□	□	□	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	

- (1) 企业专用代号 (德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流
- (5) 分断能力级别: L、M、S
- (6) 极数: 3-3P, 4-4P
- (7) 脱扣方式: 2-单磁脱扣; 3-热磁脱扣
- (8) 产品附件: 见表 1
- (9) 保护类型: 无代号-配电保护; 2-电动机起动保护
- (10) A-三个保护极, 带不可开闭中性线; B-三个保护极, N 极可开闭
- (11) 扩展功能: 无代号-无此功能; I-过载报警不脱扣
- (12) 操作方式: 无代号-手柄操作; P-电操机构; Z-旋转手操

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助+报警	48
报警	08	分励+欠压	50
分励	10	辅助+辅助	60
分励+报警	18	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28	欠压+辅助+报警	78
欠压	30		
欠压+报警	38		
分励+辅助	40		

型号解释：

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>