强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307006432

德力西电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	德力西电气有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：	(见附页)
依据的标准：	GB/T14048.2-2008
生产企业名称：	德力西电气（芜湖）有限公司
生产企业地址：	安徽省芜湖市芜湖机械工业园

联系人： 郭建权

电话： 400-826-8008

电子邮箱： ccc@delixi-electric.com

指定签字人：

自我声明时间： 2020-10-26

自我声明地点： 温州

生产者签章：

德力西电气有限公司 DELIXI ELECTRIC LTD 3303829511634

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307006432

产品系列、型号、规格：
CDM6Li-125C、CDM6Li-125L、CDM6Li-125M，CDMUL-125C、CDMUL-125L、CDMUL-125M；详见附件

联系人：郭建权
电话：400-826-8008
电子邮箱：ccc@delixi-electric.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-10-26
自我声明地点：温州
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307006432

产品系列、型号、规格(附件)：

CDM6Li-125C、CDM6Li-125L、CDM6Li-125M，
CDMUL-125C、CDMUL-125L、CDMUL-125M;
Uimp:8kV;
Ui:800V;
Ue:AC400/415V;
In:16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;
过电流脱扣器型式：单磁式、热磁式;
C 型:Ics:15kA, Icu:25kA;
L 型：Ics:25kA, Icu:35kA;
M 型：Ics:35kA, Icu:50kA;
I△n:30mA(仅非延时型有)/100mA/300mA、100mA/300mA/500mA 三档可调;
额定剩余动作类型 AC 型，A 型;
漏电脱扣器型式：电子式；I△m:12.5kA;
使用类别:A;
极数：3P(适用于隔离用)，4P(A:三个保护极，N 极常通，不适用于隔离用；B:三个保护极，N 极可开闭，适用于隔离用)；
配用的辅助触头：1NO1NC、2NO2NC;
Uimp:4kV; Ui:400V; Ith:3A;
AC-15:400V/1.5A; DC-13:220V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件：
电动操作机构： Uimp:4kV; Ui:400V; Us:DC24V，DC110V/DC220V/AC230V, AC400V;
漏电报警模块：RA; 1NO1NC; Us:AC400V; Uimp:4kV; Ui:400V; Ith: 8A;
AC-14: AC250V/5A; DC-13: DC30V/5A

型号解释：

联系人： 郭建权
电话： 400-826-8008
电子邮箱： ccc@delixi-electric.com

指定签字人：

自我声明时间：2020-10-26
自我声明地点：温州
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307006432

产品系列、型号、规格(附件)：

CD	M	6	Li -	125	□/□	□	□	□	□	□	□	□	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

CD	M	U	L -	125	□/□	□	□	□	□	□	□	□	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

(1)企业专用代号(德力西)
(2)塑料外壳式断路器
(3)设计序号
(4)带剩余电流保护
(5)壳架等级额定电流
(6)分断能力级别： L(基本型)、M(高分断型)
(7)极数：3—3P ， 4—4P
(8)脱扣方式：2—单磁脱扣；3—热磁脱扣
(9)产品附件：见表 1
(10)保护类型：无代号:配电保护；2：电动机起动保护;
(11)A—三个保护极，带不可开断中性线、B—三个保护极，N 极可开闭;
(12)操作方式：无代号—手柄操作；Z—转动手操；P-电操机构
(13)漏电报警模块: 无代号：无此模块;I：漏电报警动作模块;U：漏电报警不动作模块
(14) 剩余电流: B：100/300/500mA(AC 型); C：300/500/1000mA (AC 型)
(15) 延时时间: 0：非延时型;1：0.1/0.2/0.3s;2：0.4/0.5/1s; 4：非延时、0.1s、0.2s、0.3s、0.4s、0.5s、1s 任意 3 档组合(除代号 1、2 组合除外)

注：单磁式与热磁式的原体断路器相同，单磁式双金属片上没有调节螺钉。

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助(MX+OF)	40
报警(SD)	08	分励+辅助+报警(MX+OF+SD)	48
分励(MX)	10	辅助+辅助(OF+OF)	60
分励+报警(MX+SD)	18	辅助+辅助+报警(OF+OF+SD)	68
辅助(OF)	20		
辅助+报警(OF+SD)	28		

联系人： 郭建权
电话： 400-826-8008
电子邮箱： ccc@delixi-electric.com
指定签字人：

自我声明时间： 2020-10-26
自我声明地点： 温州
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。