



产品认证证书

证书编号：CQC2015010307820613

申请人名称及地址

芜湖施耐德配电电器制造有限公司
安徽省芜湖市芜湖县安徽新芜经济开发区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器
CDM9Li-125S、CDM9Li-125F、CDM9Li-125N；详细参数和型号解释请见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2024年04月29日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：陆楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC2015010307820613

纸 号:

CDM9Li-125S、CDM9Li-125F、CDM9Li-125N;

Ue: AC400V/415V;

Uimp: 8kV; Ui: 800V;

In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A;

过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式;

S 型: Ics: 12kA; Icu: 20kA;

F 型: Ics: 21kA; Icu: 35kA;

N 型: Ics: 30kA; Icu: 50kA;

I Δ n: 30mA (只有非延时型有)、100mA、300mA、500mA 任选三档可调/AC 型、A 型;

漏电脱扣器的类型: 电子式;

I Δ m: 25% Icu;

使用类别: A 类;

极数: 3P(适用于隔离用)、4P(A:三个保护极,带不可开断中性线,

B:三个保护极, N 极可开闭,适用于隔离用);

配用的辅助触头: 1NO1NC; 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie:

DC220V/0.15A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号：CQC2015010307820613

纸 号：

漏电报警模块：RA；Ith：8A；AC-14：AC250V/5A；DC-13：DC30V/5A；

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号：CQC2015010307820613


纸号：

型号的解释：

CD M 9 Li-125 □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

- (1) 企业专用代号（德力西）
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 带剩余电流保护
- (5) 壳架等级额定电流
- (6) 分断能力级别：S（低分段型）、F(基本型)、N(高分断型)
- (7) 极数：3—3P, 4—4P
- (8) 脱扣方式：2—单磁脱扣；3—热磁脱扣
- (9) 产品附件：00：无附件；08—报警(SD)；10—分励(MX)；18—分励+报警(MX+SD)；20—辅助(OF)；28—辅助+报警(OF+SD)；40—分励+辅助(MX+OF)；48—分励+辅助+报警(MX+OF+SD)；60—两组辅助(OF+OF)；68—辅助+辅助+报警(OF+OF+SD)；
- (10) 保护类型：无代号:配电保护；2: 电动机；
- (11) A—三个保护极，带不可开断中性线、B—三个保护极，N极可开闭；
- (12) 操作方式：无代号—手柄操作；Z—转动手操；P-电操机构
- (13) 漏电报警模块：无代号：无此模块；I: 漏电报警动作模块；U: 漏电报警不动作模块
- (14) 剩余电流：A: 30/100/300mA（AC型）；B: 100/300/500mA（AC型）；C: 30/100/500mA（AC型）；H: 30/300/500mA（AC型）；D: 30/100/300mA（A型）；E: 100/300/500mA（A型）；G: 30/100/500mA（A型）
- (15) 安装方式：无代号:固定板前；R:固定板后；F:插入板前；P:插入板后
- (16) 延时时间：0: 非延时型；1: 0.1/0.2/0.3s；2: 0.4/0.5/1s；3: 非延时、0.1s、0.2s、0.3s、0.4s、0.5s、1s任意3档组合（除代号1、2组合除外）

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070
<http://www.cqc.com.cn>