



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC2015010307819264

纸 号:

CDM9Li-250S, CDM9Li-250F, CDM9Li-250N;

U_{imp} :8kV; U_i :800V;

U_e :AC400V/415V;

I_n :100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

S 型: I_{cs} :12kA, I_{cu} :20kA;

F 型: I_{cs} :21kA, I_{cu} :35kA;

N 型: I_{cs} :30kA, I_{cu} :50kA;

$I_{\Delta n}$:30mA (仅非延时型有)/100mA/300mA/500mA 任选三档分级调节;

额定剩余动作类型:AC 型、A 型;

漏电脱扣器类型:电子式; $I_{\Delta m}$:25% I_{cu} ;

使用类别:A;

极数:3P(适用于隔离用)、4P(A:三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用; B:三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用);

配用的辅助触头:1N01NC、2N02NC; I_{th} :3A;

AC-15:400V/1.5A; DC-13:220V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件:

漏电报警模块 RA; 1N01NC; I_{th} :8A; AC-14:250V/5A; DC-13:30V/5A; U_s :AC400V;

电动操作机构 U_s :AC230V、AC400V、DC24V、DC110V、DC220V.

注:此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

证书编号：CQC2015010307819264

第 2 页 共 3 页

纸 号：

型号的解释：

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

