



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2019010305201635

纸 号:

型号: CDQ0s-63;
额定冲击耐受电压(Uimp):8kV;
控制器额定冲击耐受电压(Uimp):2.5kV;
额定绝缘电压(Ui):800V;
约定发热电流(Ith):63A;
额定工作电压(Ue): AC230V(2P), AC400V(3P, 4P) ;
额定工作电流(Ie): 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
使用类别: AC33B(10A, 16A, 20A, 25A, 32A), AC-33iB(40A, 50A, 63A) ;
额定短路接通能力(Icm)(峰值): 7.65kA;
额定短时耐受电流(Icw):5kA/30ms;
电器级别:PC 级;
转换方式:ATSE;
极数:2P, 3P, 4P;
IP30(接线端子除外)

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书


附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2019010305201635

纸 号:

型号解释:



注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>