



产品认证证书

证书编号：CQC2014010305712581

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

双电源自动转换开关

CDQ3R-63; Uimp:4kV(主体), Uimp:2.5kV(控制器); Ui:500V; Ue:AC400V; Ie:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 使用类别:AC-33iB; Icm:7.65kA; Icn:5kA; 电器级别:CB 级; 转换方式:ATSE; 极数: 3P、4P;型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2024年05月26日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

陆楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书


附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC2014010305712581

纸 号：

型号解释：



注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>