



# 产品认证证书

证书编号：CQC2012010305560107

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

CDQ3s-100/3A, CDQ3s-100/3B, CDQ3s-100/4A, CDQ3s-100/4B; Uimp: 8kV; 额定绝缘电压(Ui): AC750V; 约定发热电流(Ith): 100A; 额定工作电压(Ue): AC380V; 额定工作电流(Ie): 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 使用类别: AC-33iB; 额定短路接通能力(Icm): 7.65kA; 额定短时耐受电流(Icw): 5kA/30ms; 电器级别: PC级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P; 控制回路 Uimp: 2.5kV

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2022年07月17日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

陆楠

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>