



产品认证证书

证书编号：CQC2012010305560108

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

CDQ3s-250/3A, CDQ3s-250/3B, CDQ3s-250/4A, CDQ3s-250/4B; Uimp: 8kV; 额定绝缘电压(Ui): AC750V; 约定发热电流(Ith): 250A; 额定工作电压(Ue): AC380V; 额定工作电流(Ie):125A,160A,200A,250A; 使用类别: AC-33iB; 额定短路接通能力(Icm):17kA; 额定短时耐受电流(Icw): 10kA/30ms; 电器级别:PC级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P,4P; 控制回路: Uimp: 2.5kV

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2022年07月17日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>