



# 产品认证证书

证书编号：CQC2019010305237585

## 申请人名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器  
CDQ6s-800/3A, CDQ6s-800/3B, CDQ6s-800/4A, CDQ6s-800/4B; 详见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2022年07月24日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2019010305237585

纸 号:

型号: CDQ6s-800/3A, CDQ6s-800/3B, CDQ6s-800/4A, CDQ6s-800/4B

额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV;

额定绝缘电压(Ui): 800V;

额定工作电压(Ue): AC380V;

额定工作电流(Ie): 500A, 630A, 800A

使用类别: AC-33iB;

额定短路接通能力(Icm) (峰值): 32kA

额定短时耐受电流(Icw): 16kA/60ms ;

电器级别: PC 级;

转换方式: ATSE;

极数: 3P, 4P;

控制回路:

额定冲击耐受电压(Uimp): 2.5kV

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>