



# 产品认证证书

证书编号：CQC2012010305530442

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

CDQ9s-63/3P II A, CDQ9s-63/3P II C, CDQ9s-63/3PIIIA, CDQ9s-63/3PIIIC, CDQ9s-63/4P II A, CDQ9s-63/4P II C, CDQ9s-63/4PIIIA, CDQ9s-63/4PIIIC; Ui:800V;lth:63A;Ue: AC400V;Ie:16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;Iq:100kA;Uimp:8kV;控制器 Uimp:2.5kV; 转换方式:ATSE;使用类别:AC-33B;电器级别:PC 级;极数:3P,4P

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2021年12月23日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>