



产品认证证书

证书编号：CQC2012010305530443

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

CDQ9s-125/3P II A, CDQ9s-125/3P II C, CDQ9s-125/3P IIIA, CDQ9s-125/3P IIIC, CDQ9s-125/4P II A,
CDQ9s-125/4P II C, CDQ9s-125/4P IIIA, CDQ9s-125/4P IIIC; Uimp: 8kV; 控制器 Uimp: 2.5kV;
Ui: 800V; Ith: 125A; Ue: AC400V; Ie: 63A, 80A, 100A, 125A; 使用类别: AC-33B; Iq: 120kA; 转换方式: ATSE; 电器级别: PC 级; 极
数: 3P, 4P

产品标准和技术要求

GB/T 14048. 11-2016

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2021年12月23日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>