



产品认证证书

证书编号：CQC2019010307256681

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器
CDW3-4000H,CDW3-4000H/4;详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008


认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 07 月 10 日 有效期至：2024 年 12 月 06 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任： 

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2019010307256681

纸 号:

CDW3-4000H, CDW3-4000H/4;

U_{imp} : 12kV;

U_i : 1000V;

U_e : AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V,
AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V;

I_n : 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3200A, 4000A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

$I_{cs}=I_{cu}$: 100kA (AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),
75kA (AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);

I_{cw} : 85kA/1s (AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),
75kA/1s (AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);

使用类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

额定频率: 50/60Hz;

符合附录 N 的电子附件:

分励脱扣器 MX: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz, DC110V, DC220V;

欠压脱扣器 MN: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz;

配用的辅助触头 (4NO4NC):

I_{th} : 6A;

AC-15: U_e/I_e : AC380V/1A;

AC-12: U_e/I_e : AC250V/6A;

DC-12: U_e/I_e : DC250V/0.3A

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>