



产品认证证书

证书编号：CQC2015010307757405

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器
CDW3-4000N,CDW3-4000N/4;详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2024年11月14日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任：陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2015010307757405

纸 号:

型号: CDW3-4000N, CDW3-4000N/4;
额定冲击耐受电压(U_{imp}):12kV;
额定绝缘电压(U_i):1000V;
额定工作电压(U_e): AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V,
AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V;
额定电流(I_n): 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3200A, 4000A;
过电流脱扣器类型:电子式;
额定运行短路分断能力 I_{cs}: 85kA(AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),
65kA(AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);
额定极限短路分断能力 I_{cu}: 100kA(AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),
65kA(AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);
额定短时耐受电流 I_{cw}: 85kA/1s(AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),
65kA/1s(AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);
使用类别:B;
极数:3P, 4P;
适用于隔离;
额定频率: 50/60Hz;
符合附录 N 的电子附件:
分励脱扣器 MX: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz, DC110V, DC220V;
欠压脱扣器 MN: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz;
配用的辅助触头(4NO4NC):
I_{th}: 6A;
AC-15: U_e/I_e: 380V/1A;
AC-12: U_e/I_e: 250V/6A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：CQC2015010307757405

纸 号：

DC-12: Ue/Ie: 250V/0.3A.

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：_____

陆 楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>