



产品认证证书

证书编号：CQC2012010307548870

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

CDW9-1600N(型号解释详见附录); Ui:1000V; Ue:AC400/415V, AC690V; In: 400A,630A,800A,1000A,1250A,1600A;过
电流脱扣器类型: 电子式; lcs: 50kA(AC400V/415V), 35kA(AC690V); lcu: 50kA(AC400V/415V), 35kA(AC690V);
lcv: 42kA/1s(AC400V/415V), 35kA/1s(AC690V); 使用类别: B; 3P, 4P; 配用的辅助触头(Ue/Ie): 4NO+4NC; Ith:
6A;Ue/Ie: AC-15: AC400V/0.75A, AC240V/1.3A; DC-13: DC220V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器:MN;
Us: AC220/230V, AC380/400V; 分励脱扣器:MX; Us: AC220/230V, AC380/400V, DC110V, DC220V

产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 07 月 10 日 有效期至：2022 年 06 月 12 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书


附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2012010307548870

纸 号:

型号的解释:



注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>