

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307002632

德力西电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西电气有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：(见附件)
依据的标准：GB/T14048.2-2008
生产企业名称：德力西电气（芜湖）有限公司
生产企业地址：安徽省芜湖市芜湖机械工业园

联系人：郭建权
电话：400-826-8008
电子邮箱：ccc@delixi-electric.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-09-04
自我声明地点：温州
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002632

产品系列、型号、规格:

CDW9-1600N(型号解释详见附录); U_i :1000V; U_e :AC400/415V, AC690V; I_n : 400A,630A,800A,1000A,1250A,1600A;过电流脱扣器类型: 电子式; I_{cs} : 50kA(AC400V/415V), 35kA(AC690V); I_{cu} : 50kA(AC400V/415V), 35kA(AC690V); I_{cw} : 42kA/1s(AC400V/415V), 35kA/1s(AC690V); 使用类别: B; 3P, 4P; 配用的辅助触头(U_e/I_e): 4NO+4NC; I_{th} : 6A; U_e/I_e : AC-15: AC400V/0.75A, AC240V/1.3A; DC-13: DC220V/0.15A; 符合附录N的电子附件: 欠压脱扣器:MN; U_s : AC220/230V, AC380/400V; 分励脱扣器:MX; U_s : AC220/230V, AC380/400V, DC110V, DC220V

联系人: 郭建权
电话: 400-826-8008
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-09-04
自我声明地点: 温州
生产者印章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002632

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:



联系人: 郭建权
电话: 400-826-8008
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-09-04
自我声明地点: 温州
生产者签章: