

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307002757

德力西电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西电气有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：CDW9-4000H1, CDW9-4000H2; 详见参数附件
依据的标准：GB/T14048.2-2008
生产企业名称：德力西电气（芜湖）有限公司
生产企业地址：安徽省芜湖市芜湖机械工业园

联系人：郭建权
电话：400-826-8008
电子邮箱：ccc@delixi-electric.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-09-07

自我声明地点：温州

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002757

产品系列、型号、规格(附件):

CDW9-4000H1, CDW9-4000H2;
Ui: 1000V;
Ue): AC400/415V, AC690V;
In:630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A,3200A,4000A(CDW9-4000H1),1600A,2000A, 2500A, 3200A, 4000A(CDW9-4000H2);
过电流脱扣器类型: 电子式;
Ics/Icu:
CDW9-4000H1:65/65kA;
CDW9-4000H2: 100/100kA(AC400V/415V), 75/75kA(AC690V);
Icw:
CDW9-4000H1:65kA/1s;
CDW9-4000H2: 85kA/1s(AC400V/415V), 75kA/1s(AC690V);
使用类别: B; 3P, 4P;
配用的辅助触头: 4NO+4NC; Ith: 6A;
Ue/Ie: AC-15: AC400V/0.75A, AC240V/1.3A; DC-13: DC220V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:
欠压脱扣器:MN; Us: AC220/230V, AC380/400V;
分励脱扣器:MX; Us: AC220/230V, AC380/400V, DC220V, DC110V
型号的解释:



4 代表四极, 三极不加
短路分断能力的代码: H1, H2
断路器壳架等级额定电流
设计代号
万能式断路器
企业代号

联系人: 郭建权
电话: 400-826-8008
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-09-07
自我声明地点: 温州
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。