



产品认证证书

证书编号：CQC2019010307172431

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

DZ47MLE; Ue:AC230V(1P+N, 2P), AC400V(3P, 3P+N, 4P); Uimp:4kV; Ui:500V; In:40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型: C型、D型; I_n:30mA; 额定剩余动作类型:AC型, 电子式; I_{Δn}:630A; Ics=Icn:6kA; 极数: 1P+N(1个保护极, N极常通), 2P, 3P, 3P+N(3个保护极, N极常通), 4P; 1P+N, 3P+N 不适用于隔离用, 2P, 3P, 4P 适用于隔离用.

产品标准和技术要求

GB/T16917.1-2014, GB/T16917.22-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年07月10日 有效期至: 2024年01月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任: _____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>