



# 产品认证证书

证书编号：CQC2019010307174902

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

DZ47MLE; Ue:AC230V(1P+N,2P), AC400V(3P,3P+N,4P); Uimp:4kV; Ui:500V; In:10A, 16A, 20A, 25A, 32A; 瞬时脱扣类型: C型、D型; I<sub>n</sub>:30mA; 额定剩余动作类型:AC型, 电子式; I<sub>Δn</sub>:630A; Ics=Icn:6kA; 极数: 1P+N(1个保护极,N极常通),2P,3P,3P+N(3个保护极,N极常通),4P:2P,3P,4P适用于隔离用,1P+N,3P+N不适用于隔离用.

## 产品标准和技术要求

GB/T16917.1-2014, GB/T16917.22-2008

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年07月10日 有效期至: 2024年04月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: \_\_\_\_\_

陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>